

Barlewiczki 24.04.2017.

Znak sprawy KG.261.1.2017.

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. zapytania ofertowego: modernizacja automatyki
oraz wymiana palnika gazowego i gazowo-olejowego w kotłowni
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach

W odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące w/w zapytania ofertowego informujemy, że:

Pytanie

1. Proszę o informację nt. typów palników kotłowych jakie aktualnie są w posiadaniu Zamawiającego (na kotłach Paromat-Simplex 285 kW oraz na kotle Paromat-Triplex 345 kW).

Odpowiedź:

1. Obecnie Zamawiający posiada palniki gazowo-olejowe typ GL1/1-E na kotle o mocy 285 kW oraz GL3/1-E na kotle o mocy 345 kW oraz palnik gazowy GAS X5/2CE TC na kotle o mocy 285 kW.

Dyrektor szkoły
Marzena Zawisza